



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6411CO0337**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	AVK Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	AVK Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Überflurhydrant (6411)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Überflurhydrant
<b>Modell</b> <i>model</i>	P7 Nostalgie
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 12.01.2021 (TZW) Baumusterprüfung: A0 047/13+A0 048/13 vom 28.10.2013 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-347539-21-Hy203 vom 23.07.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0151/17 vom 20.09.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 045/17 vom 14.07.2017 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 386-P (01.09.2014) DIN EN 1074-6 (01.03.2009) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	28.10.2026 / 21-0566-WNV

70028 04-A-DE

18.08.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
P7 Nostalgie	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80/ID	
P7 Nostalgie	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100/ID	doppelte Absperrung

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Abgänge:

P7 Nostalgie DN 80: 2 x B

P7 Nostalgie DN 100: 2 x B / 1 x A

DVGW